発行番号：第１０Ａ３５３３号
発 行 日：平成２３年　１月１３日

品質性能試験報告書

試験結果は以下のとおりであることを
証明する。

財団法人　建 材 試 験 センター
中央試験所長　黒　木　勝一
埼玉県草加市稲荷５丁目２１番２０号

試験名称	木造建築用接合金物を使用した接合部の引張試験
依頼者	会 社 名：株式会社　カナイ 所 在 地：埼玉県八潮市西袋７１７－１
試験体 (依頼者 提出資料)	１．接合金物 名　　称：木造建築用柱脚仕口金物 商 品 名：プロパスホールダウン 用　　途：柱脚の仕口に使用する金物（アンカー型） 寸　　法：40×54×180mm，厚さ6.0mm ２．接 合 具 木 ね じ：3#角ビット鍋スクリュー（スプーンカット）φ7.0×75，5本使用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ：六角ボルトM16×240mm ３．軸　　組 柱　　：樹種；すぎ，寸法；105×105mm ４．試験体数　７体（うち１体は予備試験体） 参　　照：図－１～図－２（試験体の形状・寸法）
試験方法	木造軸組工法住宅の許容応力度設計（２００８年度版）（企画編集・発行：財団法人日本住宅・木材技術センター）の６章「試験方法と評価方法」に従って行った。試験方法を図－３に示す。
試験結果	**短期基準引張耐力（Ｐｏｔ）：２８．１ｋＮ** 耐力算定の基礎資料　：表－１ 荷重－変位曲線：図－４及び図－５ 破　壊　状　況：写真－１～写真－６
備　　考	当該試験結果は，平成１２年建設省告示第１４６０号表三（り）に定める **２５ｋＮ用引き寄せ金物**に該当する。
試験期間	平成２２年１２月２７日
担当者	構造グループ　統括リーダー　高　橋　　仁 試験責任者　伊　藤　嘉　則 試験実施者　小　山　博　由 中　村　陽　介
試験場所	中 央 試 験 所